

Nedan följer ett antal punkter som du kan använda som stöd i din  
**riskinventering i samlingslokaler, butiker restauranger och hotell**

Använd listan som bas för att urskilja möjliga företeelser som skulle kunna inträffa i den egna verksamheten.

Undersök de behov av vanor som behövs i verksamheten för att minska händelser som innehåller beaktansvärda risker.

Listan är generell och indelad i två tänkesätt, risken för brand och de försvårande situationer som kan uppstå i byggnaden på grund av dess verksamhet vid brand.

Var varje risk eller försvårande situation skall kopplas till ett beslut för att hantera denna.

Beslut kan utformas som brandskyddsregler för att skapa rutiner bland personalen för ett vanemässigt förhållningssätt till brandsäkerhetsarbetet

#### EXEMPEL PÅ BRISTER I VERKSAMHETERS ORGANISATION

Brandskyddsarbete handlar mycket om personalens kunskap och insikt i begreppen utrymning och brandförlopp.

##### **Organisation utbildning:**

- Baskunskap hos personalen om brandförlopp
- Rutiner vid brand/utrymning (rädda, varna, larma, släck)
- Information till nyanställda och vikarier
- Personalens kunskap om grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
- Egenkontroller/uppföljning
  - Organisation/ansvarsområden/arbetsuppgifter*
  - Underlag, beskrivningar och ritningar*
  - Instruktioner*
  - Checklistor*

#### OMSTÄNDIGHETER SOM KAN INNEBÄRA BETYDANDE RISKER

##### **Hindra brands uppkomst och spridning:**

- Anlagd brand genom:
  - korridorer och trapphus med förvar av onödig mängd brännbart material*
  - avstånd mellan fasad och öppen container eller sopkärl*
  - lastkajer med förvar av onödig mängd brännbart material*
- Hantering av brandfarlig vara (gasol och brandfarliga vätskor)
- Blinkande ”glödande” lysrör (även i utrymmen där man normalt inte vistas)
- Rök/brandspridning via uppställda (uppkilade) sektioneringsdörrar
- Regler för hantverkare ex heta arbeten
- Regelbunden rensning av imkanaler
- Provisoriska elektriska anordningar, ex uppvärmning

##### **Utrymning**

- Möblering eller upplag i korridorer som blockerar utrymningsvägar
- Säkerhetslåsta dörrar i utrymningsvägar
- Utrymningsvägar som är gemensamma med andra verksamheter
- Skyltning i taket som döljer utrymningsmarkeringar
- Rökspridning via uppställda sektioneringsdörrar som hindrar utrymning
- Fungerande nödbelysning och belysning i utrymningsskyltar
- Utrymningsstrategin (alternativa vägar ut) är inte känd hos personalen
  - Vem startar utrymningen*
  - Vilka delar av byggnaden skall utrymmas*
  - Via korridorer och trapphus*
  - Återsamlingsplats*