CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV ORDNING OCH REDA (ANLAGD BRAND)

SYFTE: Hindra brands uppkomst

FUNKTION: Ordning och reda är ett effektivt skydd mot anlagd brand. Rutiner för sop- och återvinnings hantering skall vara anpassade till verksamheten. Töm regelbundet papperskorgar i allmänna utrymmen. Material som är brännbart skall i onödiga mängder inte förvaras i allmänna utrymmen.. Sopkärl av plast, öppningsbara sopkärl och öppen container bör placeras minst 4 meter från fasad..

KONTROLL: Kontrollera ställen där det finns risk att det kan uppstå större mängder brännbart material. Förvara inte brännbart material intill fasader.

Kontrollintervall ☐ månadsvis ☐ kvartalsvis ☐ halvårsvis ☐ årsvis ☐ Annat ……..

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan*	
1. Lastkaj och varumottagning är rensad från brännbart material	4. Öppna eller öppningsbara alternativt brännbara sopkärl står minst 4 meter från fasad
2. Utanför soprum/återvinningsrum är det rensat från brännbart material	5. Markområdet intill byggnadens fasader är fria från brännbart material
3. Lättillgängliga (undanskymda) utrymme i och vid byggnaden är rensade från brännbart material	

Ev. Nr.	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	**Brist på punkt Nr*/allt OK**

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av

Övriga anteckningar eller kommentarer
uva kl