



Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor	
Frist 1 ggr/	Beskrivning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Om eldning sker 1. med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets. 2. i mycket begränsad omfattning, eller 3. i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.
6 år	Vid eldning med annat bränsle (t.ex. olja eller gas).

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning	
Frist 1 ggr/	Beskrivning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja
6 år	Vid eldning med annat bränsle
6 år	Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus (Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus).

Lokaleldstäder t.ex. braskamin, öppen spis, kakelugn	
Frist 1 ggr/	Beskrivning
3 år	Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen
6 år	Om lokaleldstaden används i mindre omfattning eller lokaleldstäder som finns i fritidshus (Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus).
6 år	lokaleldstäder som 1. eldas uteslutande med gas, eller 2. eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.

För imkanaler i restauranger eller andra större kök ska kontrollfristen vara 2 år.