

## Nedan följer ett antal punkter som du kan använda som stöd i din riskinventering i förskolor och skolor

Använd listan som bas för att urskilja möjliga företeelser som skulle kunna inträffa i den egna verksamheten.

Undersök de behov av vanor som behövs i verksamheten för att minska händelser som innehåller beaktansvärda risker.

Listan är generell och indelad i två tänkesätt, risken för brand och de försvårande situationer som kan uppstå i byggnaden på grund av dess verksamhet vid brand.

Var varje risk eller försvårande situation skall kopplas till ett beslut för att hantera denna.

Beslut kan utformas som brandskyddsregler för att skapa rutiner bland personalen för ett vanemässigt förhållningssätt till brandsäkerhetsarbetet

### EXEMPEL PÅ BRISTER I VERKSAMHETERS ORGANISATION

Brandskyddsarbete handlar mycket om personalens kunskap och insikt i begreppen utrymning och brandförlopp.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Organisation utbildning:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Baskunskap hos personalen om brandförlopp</li><li>➤ Rutiner vid brand/utrymning (rädda, varna, larma, släck)</li><li>➤ Information till nyanställda och vikarier</li><li>➤ Personalens kunskap om grundläggande byggnadstekniskt brandskydd</li><li>➤ Egenkontroller/uppföljning<ul style="list-style-type: none"><li><i>Organisation/ansvarsområden/arbetsuppgifter</i></li><li><i>Underlag, beskrivningar och ritningar</i></li><li><i>Instruktioner</i></li><li><i>Checklistor</i></li></ul></li></ul> |
| <b>Övriga risker:</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Speciella arrangemang med stort personantal, julavslutning och examen</li><li>➤ Övernattningar</li><li>➤ Uthyrning av lokaler</li></ul>   |

### OMSTÄNDIGHETER SOM KAN INNEBÄRA BETYDANDE RISKER

- |  |  |
|--|--|
| <b>Hindra brands uppkomst och spridning:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Anlagd brand genom:<ul style="list-style-type: none"><li><i>korridorer och trapphus med förvar av onödig mängd brännbart material</i></li><li><i>avstånd mellan fasad och öppen container eller sopkärl</i></li><li><i>lastbryggor och lastkajer med förvar av onödig mängd brännbart material</i></li></ul></li><li>➤ Hantering/förvaring brandfarlig vara (gasol brandfarliga vätskor)</li><li>➤ Blinkande ”glödande” lysrör (även i utrymmen där man normalt inte vistas)</li><li>➤ Rök/brandspridning via uppställda (uppkilade) sektioneringsdörrar</li></ul> |
| <b>Utrymning</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Elevernas ålder/behov av stöd vid utrymning</li><li>➤ Möblering eller upplag i korridorer som blockerar utrymningsvägar</li><li>➤ Rökspridning via uppställda sektioneringsdörrar som hindrar utrymning</li><li>➤ Utrymningsstrategin (alternativa vägar ut) är inte känd hos personalen<ul style="list-style-type: none"><li><i>Via korridorer/trapphus direkt ut</i></li><li><i>Via andra klassrum</i></li><li><i>Via fönster</i></li><li><i>Återsamlingsplats</i></li></ul></li></ul>   |