

# CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

*Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete*

## KONTROLL AV BRANDCELL OCH BRANDCELLSINDELNING

**SYFTE:** Hindra brand och rökspridning

**FUNKTION:** Bränder i byggnadslokaler begränsas och utrymningen säkras, genom att skapa brandceller i byggnaden. Grundprincipen är att försöka begränsa en brand till en så liten yta som möjligt.

**KONTROLL:** Detta förutsätter att man har tillgång till aktuella brandskyddsritningar, för att reda ut vilka väggar och bjälklag som är brandcells begränsande.

Kontrollera att genomföringar och håltagningar omedelbart blir tätade om hantverkare utfört arbete i brandcellsvägg. Kontrollera även utrymmet ovan undertaket.

Genomföringar och håltagningar för t.ex. kabelstegar och rör får inte försämra brandskyddet

Kontrollintervall  månadsvis  kvartalsvis  halvårsvis  årsvis  Annat .....

### *Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan\**

1. Väggarna ska vara tät.

2. Tätningarna vid håltagning i brandcellsgränsen uppfylla samma brandtekniska klass som gäller för väggen

|  | Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd) | Brist på punkt Nr*/allt OK |
|--|---|----------------------------|
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |
|  |   |                            |

|               |                 |                     |
|---------------|-----------------|---------------------|
| Kontrolldatum | Kontrollerat av | Åtgärd kontrollerad |
|---------------|-----------------|---------------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Åtgärdsdatum | Åtgärdat av |
|--------------|-------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Övriga anteckningar eller kommentarer |
|                                       |
|                                       |
|                                       |