CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV BRANDFILT

SYFTE: Släckning av mindre brand och brand i kläder.

FUNKTION: Släcker genom kvävning. Kan kräva att brandhärden kyls med vatten

KONTROLL: Brandfiltar skall vara väl markerade så att de lätt kan hittas.

Kontrollintervall ☐ månadsvis ☐ kvartalsvis ☐ halvårsvis ☐ årsvis ☐ Annat……

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan*	
1. Är tydligt utmärkt	3. Är lättåtkomlig (inte blockerad)
2. Finns på plats	

Ev. Nr.	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	**Brist på punkt Nr*/allt OK**

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av

Övriga anteckningar eller kommentarer