

CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV INOMHUSBRANDPOST

SYFTE: Det skall finnas släckredskap i tillräcklig omfattning, så att den som upptäcker en brand snabbt kan slå ner eller begränsa branden innan den vuxit sig för stor.

FUNKTION: För att få vatten till munstycket måste en ventil i slangens anslutning öppnas. Personal i byggnaden skall genom utbildning och praktisk övning vara införstådd med funktionen och ha en uppfattning om hur långt slangen når i lokalerna.

KONTROLL: Inomhusbrandposten skall vara väl markerad så att den lätt kan hittas.

Inomhusbrandpostens dörr skall vara försedd med bruksanvisning.

Handtaget till slangskåpet skall vara plomberat

Skylt skall visa senaste servicetillfälle

Kontrollintervall månadsvis kvartalsvis halvårsvis årsvis Annat

| <i>Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan*</i> | |
|--|--|
| 1. Är tydligt utmärkt. | 3. Plombering inte bruten. (Om plomberingen är bruten, kontrollera slang och munstycke, plombera sedan skåpet) |
| 2. Är lätt åtkomlig inte blockerad | 4. Service är utförd enligt skylt |

| Ev. Nr. | Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd) | Brist på punkt Nr*/allt OK |
|---------------|---|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kontrolldatum | Kontrollerat av | Åtgärd kontrollerad |

| | |
|--------------|-------------|
| Åtgärdsdatum | Åtgärdat av |
|--------------|-------------|

| |
|---------------------------------------|
| Övriga anteckningar eller kommentarer |
| |
| |