

CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV UTRYMNINGSVÄGAR

SYFTE: Från lokaler där människor vistas mer än tillfälligt skall det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar ut.

FUNKTION: Vid en brand skall man ges möjlighet att ta sig till en utrymningsväg och utrymningsvägen skall vara säker och möjlig att använda.

KONTROLL: Utrymningsvägar (och väg till sådan) skall inte vara belamrade eller blockerade av lös inredning som kan försvåra för genomströmning av beräknat personantal. Dörrar skall vara lätt öppningsbara, skyltar skall finnas i sådan omfattning att utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig mot vägen till det fria

Utrymningsvägarna skall kontrolleras i hela sin längd.

(Nödöppningsbeslag som är förseglade med plombering kontrolleras efter särskild klargörande i organisationen)

Kontrollintervall månadsvis kvartalsvis halvårsvis årsvis Annat

*Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan**

1. Dörrar och fönster i utrymningsriktning är lätt öppningsbara (utan nyckel). Nödöppningsbeslagen fungerar	4. Utrymningsskyltar är placerade vid anslutning till och i utrymningsvägar samt vid utgångsdörrar.
2. Utrymningsväg och anslutning till utrymningsväg är inte blockerad (inredning hindrar inte genomströmning av folk)	5. Utrymningsskyltarna är inte skymda av gardiner eller liknade.
3. Utrymningsväg är fri från onödigt brännbart material (med tanke på anlagd brand)	6. Genomlysta/belysta skyltar lyser

Nr	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	Brist på punkt Nr*/allt OK

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad
---------------	-----------------	---------------------

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av
--------------	-------------

Övriga anteckningar eller kommentarer