

## Nedan följer ett antal punkter som du kan använda som stöd i din **riskinventering i vård och omsorgsverksamheter**

Använd listan som bas för att urskilja möjliga företeelser som skulle kunna inträffa i den egna verksamheten.

Undersök de behov av vanor som behövs i verksamheten för att minska händelser som innehåller beaktansvärda risker.

Listan är generell och indelad i två tänkesätt, risken för brand och de försvårande situationer som kan uppstå i byggnaden på grund av dess verksamhet vid brand.

Var varje risk eller försvårande situation skall kopplas till ett beslut för att hantera denna.

Beslut kan utformas som brandskyddsregler för att skapa rutiner bland personalen för ett vanemässigt förhållningssätt till brandsäkerhetsarbetet

### EXEMPEL PÅ BRISTER I VERKSAMHETERS ORGANISATION

Brandskyddsarbete handlar mycket om personalens kunskap och insikt i begreppen utrymning och brandförlopp.

#### **Organisation utbildning:**

- Baskunskap hos personalen om brandförlopp
- Rutiner vid brand/utrymning (rädda, varna, larma, släck)
- Information till nattpersonal, nyanställda och vikarier
- Personalens kunskap om grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
- Egenkontroller/uppföljning
  - Organisation/ansvarsområden/arbetsuppgifter*
  - Underlag, beskrivningar och ritningar*
  - Instruktioner*
  - Checklistor*

### OMSTÄNDIGHETER SOM KAN INNEBÄRA BETYDANDE RISKER

#### **Hindra brands uppkomst och spridning:**

- Anlagd brand genom:
  - avstånd mellan fasad och öppen container eller sopkärl*
  - lastbryggor med förvar av onödig mängd brännbart material*
- Vårdtagares omdöme om:
  - öppen eld, levande ljus och rökning,*
  - elektrisk utrustning*
  - provisoriska elektriska anordningar, egen uppvärmning, sänglampor*
- Blinkande ”glödande” lysrör (även i utrymmen där man normalt inte vistas)
- Rök/brandspridning via uppställda (uppkilade) sektioneringsdörrar

#### **Utrymning**

- Vårdtagarnas behov av stöd
  - Antal deltagande personal/antal vårdtagare (dag och natt)*
- Säkerhetslåsta dörrar i utrymningsvägar
- Möblering eller upplag i korridorer som blockerar utrymningsvägar
- Rökspridning via uppställda sektioneringsdörrar som hindrar utrymning
- Utrymningsstrategin (alternativa vägar ut) är inte känd hos personalen
  - När startas utrymning*
  - Direkt ut*
  - Horisontellt via sluss*
  - Vertikalt via trappa*
  - Till säker plats*
  - Uppsamlingsplats*