

Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse

Tabellen är ett sammandrag ur Räddningsverket föreskrifter och allmänna råd om skriftlig redogörelse över brandskyddet.

Samlingsnamn	Objektsbeskrivning
Vård 1* Omsorg 2* Kriminalvård	Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand
	Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid
3* Förskoleverksamhet Skolverksamhet Skolbarnomsorg	Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt
	Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt
	Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt
Hotell och andra tillfälliga boenden	Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum
	Byggnad för elevhem ^{3*} eller förläggning om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum
Samlingslokaler 4* Restauranger Fritidsanläggningar	Samlingslokaler som används av fler än 150 personer
	Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns plats för fler än 50 personer i samma lokal
	Fritidsanläggningar där det finns plats för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak
Industrier Verksamhet som innebär tillverkning, framställning eller destruktion av produkter, reparation, energiutvinning, lager, godsterminal eller hamn	Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. (Kontorspersonal räknas inte in)
	Byggnader eller andra anläggningar med sammanlagd yta större än 2500 m ² . (Kontorslokaler tas inte med vid beräkningen)
	Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
	Industrier som omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden	Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lag (1988:950) om kulturminnen mm, med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad
	Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen mm
	Statliga museum och andra museum som är berättigade till bidrag enligt förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet
Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand	Byggnader med fler våningar än 16 våningar ovan mark
	Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2000 m ²
	Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel

1* Inrättning för vård enligt hälso- och sjukvårdslagen(1987:763,.

2* Inrättning enligt socialtjänstlagen (2001:453)

3* Verksamhet enligt skollagen(1985:1100)

4* Lokal eller grupp av lokaler inom samma brandcell som är avsedd att användas för mer än 150 personer samtidigt, ex lokaler för försäljning, servering, undervisning eller publika sammankomster.