

Tjänsteställe/handläggare

Datum

1975-12-04

Ert datum

Beteckning

A 900/75

Er beteckning/referans

4694

Byggnadsnämnden  
N Hamngatan 14  
411 14 GÖTEBORG

Angående ombyggnad i den s k stenstaden (kv. Vasastaden, Kommandantsängen, Heden m fl) - nödutrymning från lägenheter mot inbyggda gårdar

Ombyggnaden har för fastigheter i aktuella områden tillstyrkts under förutsättning att två av varandra oberoende utrymningsvägar kan anordnas. Under förutsättning av kommunstyrelsens beviljande av extra anslag till brandförsvaret för inköp av steg i enlighet med brandchefens hemställan till brand- och civilförsvarsnämnden den 3 december 1975 kommer nödutrymning att kunna ske, med stegutrustning som brandförsvaret förfogar över, från det stora flertalet av aktuella fastigheter.

Förutsättningen för att planerad steg ska kunna användas är,

att port till aktuell gård medger en fri transportbredd och höjd om min. 2 m resp. 2,4 m

att gårdens lutning ej överstiger 5° och

att tillräckligt manöverutrymme finnes på gården för inbogsring och resning av stegen (min. 12 m x 12 m).

I de fall gårdarna ändå inte blir åtkomliga med brandförsvarets stegutrustning kan som ersättning för denna anordnas fast steg av metall, utförd enligt Statens brandnämnds meddelande 1971:10.

Den s k "Jomy-stegen" kan i särskilda fall även användas under förutsättning att tillfredsställande underhåll samt information till hyresgäster regelbundet genomföres vid årlig tillsyn, som regleras genom avtal med leverantören eller på likvärdigt sätt.

På grund av den förlängning i insatstid som ändå blir följden genom inmanövrering av transportabel steg på trånga gårdar som dessutom tillfälligt kan vara blockerade med parkerade fordon o dyl förstärkes dörrarna i samtliga lägenheter som har sin enda nödutrymningsmöjlighet genom fönster mot en inbyggd gård till ett utförande som motsvarar brandklass B 30.

*Karl-Oskar Nilsson*  
Karl-Oskar Nilsson  
Brandchef

*Birger Lennmalm*  
Birger Lennmalm  
Avdelningschef

Göteborgs brandförsvär

Brandchef och brandchefsexp

Kameral avdelning

Utryckningsavdelning

Brandskyddsavdelning

Teknisk avdelning

C villförsvarsavdelning

Postadress

Tredje Långgatan 16

413 03 Göteborg

Telefon

031/17 22 10

Telex

21520 BRANDG S

Bankgiro

501-2349

Postgiro

4 02 44-6

031/11 74 25