



Obefogade larm efter uppföljning

Orsak	Totalt
Störning från produktion	2
Smuts/dammpåverkad detektor	3
Vatten/fukt i detektor	3
Rökalkstrare	3
Uppsåttligt falsklarm	4
Ånga	6
Brödrostning	6
Rökning	8
Felhantering	12
Annan orsak	18
Hantverkare	23
Matlagning	25
Okänd för Räddningstjänsten	31
Intryckt larmknapp	37
Tekniskt fel Centralapp/detektor	37
Totalt	218

Befogade larm

Orsak	Totalt
Brand	1
Överhettning	1
Plötslig oförutsedd händelse	1
Rök från tillbud	9
Totalt	12

Perioden:	2023-01-01 - 2023-12-31
Totalt antal larm:	230
Obefogade larm:	218
Befogade larm:	12
Summa återställningsavgifter:	1 771 400 kr
Varav obefogade i procent:	95%